


Scheda tecnica

Specifications



Certificazioni

Certifications

- 1) Certificato CE di Conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica N°0063 - CPD - 55206
- 2) Rapporti di Prova dei test eseguiti presso Kiwa GASTEC (vedi Dichiarazione di Conformità)
- 3) Assicurazione prodotto di Responsabilità Civile verso Terzi RCT stipulata con ALLIANZ RAS n° 067671442

Denominazione	Sistema Scarico Fumi Doppiaparete ARIA STABILE MP in Polipropilene rivestito in Acciaio Inox AISI 304
Designazione EN 14471 (con guarnizione montata)	T120 - P1 - O - W - 2 - O10 - E - C - L0
Diametro nominale (mm)	80 100
Diametro esterno (mm)	100 120
Spessore Acciaio	0,4 mm
Spessore Polipropilene	2 mm
Materiale	Parete interna Polipropilene bianco Parete esterna Acciaio Inox AISI 304
Isolante	Camera d'aria sp. 10 mm
Guarnizione	Profilata ad anello con tre labbri di tenuta in EPDM
Pressione di funzionamento	200Pa (P1)
Resist. alla permeabilità	SI (W)
- Fumi umidi	AMMESSI
Luogo di Installazione	Esterno (E)
Classe di partecipazione alla Fiamma	C
Combustibili ammessi	LIQUIDI - GASSOSI