



Denominazione	<b>STABILEPA</b>					
Descrizione	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica					
Norme di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015		Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova			
Designazione	Gruppo 1 Ø 60-80	T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LI - F - U1			  0 4 0 7	
	Gruppo 2 Ø 110-125-160	T120 - H1 - W - 2 - O(20) - LI - F - U1				
	Gruppo 3 Ø 200	T120 - H1 - W - 2 - O(40) - LI - F - U1				
Designazione SN EN 1443	Gruppo 442 Ø 60 ÷ 200	T120 - H1 - W - 1/2 - O - 50 - R00 - EI 00				
Gruppo di diametro	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 3	
Diametro nominale (mm)	60	80	110	125	160	200
Specifica materiale scarico fumi	Polipropilene PP - Traslucido					
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 140°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1					
Dati prestazionali	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 3	
Classe di temperatura	120° C (T120)					
Classe di pressione	5000 Pa (H1)					
Classe di resistenza alla condensa	W					
Classe di resistenza alla corrosione	2					
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O					
Distanza da materiali combustibili (mm)	10	20		40		
Classe di posizione	LI - Installazione interna					
Classe di resistenza al fuoco	F / EI 00					
Resistenza termica	R00 = 0,00 m²K/W					
Classe di protezione	U1					
- Campi di impiego - Combustibili ammessi	Condotto, canale di esalazione, collettore fumi, condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120°C					
	 Gas condensazione		 Gasolio condensazione		 Cappe cucina	
Riciclaggio della materia prima						

Versione 09/2018

## Certificazioni - Gruppo 1-2-3

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1178 (IG-084-2016) - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 11-DoP-01.07.2013

## Certificazioni - Gruppo 442 - VKF/AEAI

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica VKF/AEAI Nr. 23486 - SN EN 1443
2. Ente Notificato per la marcatura CE corrispondente a VKF - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - CH 30111 Berna
3. Dichiarazione di prestazione Nr. 12-DoP-01.07.2013

## Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito [www.stabile.it](http://www.stabile.it) dalla sezione "Prodotti" corrispondente.