DENOMINAZIONE	FLEXLINE			
DESCRIZIONE	Sistema camino doppia parete flessibile in plastica			
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova		
DESIGNAZIONE	T120 – H1 – W – 2 – O(30) – LI – E – U			
DIAMETRO NOMINALE (mm)	60	80	100	130
MATERIALE SCARICO FUMI	Polipropilene PP - Grigio			
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in EPDM 120 °C – Monolabbro Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1			
DATI PRESTAZIONALI				
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120 °C)			
CLASSE DI PRESSIONE	H1 (5000 Pa)			
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W			
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	2			
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O			
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	30 (mm)			
CLASSE DI POSIZIONE	LI – Installazione interna			
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E			
CLASSE DI PROTEZIONE	U			
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤ 120 °C			
COMBUSTIBILI AMMESSI	Gas condensazione	Gasolio condensazione	Cappe cucina	
NOTIFIED BOY	kiwa	CE 0476		
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA	05 PP			

VISITA www.stabile.it PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE "PRODOTTI" CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.